

1. 名稱	評估室內空氣質素
2. 編號	EMACOR501A
3. 應用範圍	於空氣調節的地點，運用一系列不同技術性和專業性知識和技巧，通過各種資料分析，進行室內空氣質素評估工作。
4. 級別	5
5. 學分	9
6. 能力	<p style="text-align: center;"><u>表現要求</u></p> <p>6.1 室內空氣質素評估知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 明白室內空氣污染危險度評價的內容，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 危害鑒定 • 劑量反應關係評價 • 暴露評價 • 危險特徵分析 ◆ 明白室內空氣質素標準的制定程序 ◆ 明白室內空氣標準的內容和特點 <p>6.2 室內空氣質素的評估方法和程序</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 評估室內空氣質素，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 制定室內空氣質素評估的工作計劃 • 進行室內空氣質素評估的品質控制 • 監察整個室內空氣質素參數量度過程 • 評估室內空氣質素參數是否符合室內空氣質素指標的基準 ◆ 為不符合室內空氣質素指標的參數，提出改善方法 <p>6.3 室內空氣質素評估的專業處理</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 能根據法例要求，行業實務守則和指引，進行室內空氣質素評估工作

7. 評核指引	此能力單元的綜合成效要求為： (i) 能夠運用一系列不同技術性和專業性知識和技巧，通過各種資料分析，完成室內空氣質素評估工作及作出改善建議；及 (ii) 能夠向業界和客戶，解釋室內空氣質素評估的問題。
8. 備註	此單元之學分值假設該人士已擁有室內空氣質素的一般知識。